Sezione A-A' - Scala 1:50



Sezione B-B' - Scala 1:50



Sezione C-C' - Scala 1:50



Schema idrico impianto



LEGENDA

	Valvola a sfera
	Valvola con galleggiante
	Valvola di non ritorno
	Pompa di alimentazione
M1	Contalitri per contabilizzazione acque meteoriche trattate da impianto chimico-fisico (Matricola 1534010022)
M2	Contalitri per contabilizzazione acque da avviare a riutilizzo dalla vasca antincendio (Matricola 1612006696)
M3	Contalitri per contabilizzazione acque da avviare a smaltimento mediante subirrigazione (Matricola 1734010840)
	Acque meteoriche di prima pioggia
	Acque meteoriche di prima pioggia trattate
	Acque di riutilizzo

Sezione D-D' - Scala 1:50



Schema della sezione longitudinale e trasversale della trincea drenante - Scala 1:25



Colonna stratigrafica in situ (Fuori Scala)



Navigatore



Planimetria



Legenda simboli

	Leccio *(Quercus ilex)*
	Lentisco *(Pistacia lentiscus)*
	Rosmarino *(Rosmarinus officinalis)*
	Cycas *(Cycas revoluta)*
	Alloro *(Laurus Nobilis)*
	Ginestra *(Genista tinctoria)*

Legenda (Estratto di Tavola 4)

24 Vasca di arrivo e deviazione acque meteoriche
25 Vasca di accumulo e impianto di trattamento acque meteoriche di prima pioggia
26 Pozzetto di scarico acque meteoriche di prima pioggia trattate P1(S1) e invio al corpo recettore di smaltimento finale (rete di subirrigazione)
27 Area a verde destinata alla subirrigazione
28 Pozzi assorbenti superficiali (pozzi disperdenti)
40 Sedimentatore (separatore per solidi sedimentabili o dissabbiatore)
41 Disoleatore con filtro a coalescenza
42 Pozzetto di scarico acque meteoriche di seconda pioggia trattate P2(S1) e invio al corpo recettore di smaltimento finale (pozzi disperdenti)

S1	Punto di scarico delle acque meteoriche
S2	Punto di scarico delle acque reflue civili di tipo domestico in fossa Imhoff e vasca a tenuta stagna per l'accumulo delle acque reflue chiarificate

Rif. Scheda G

	Pompa di alimentazione
	Valvola di non ritorno
DN0	Rubinetto a sfera
	Tubazione interrata di alimentazione idrico-sanitaria
	Tubazione reflui civili di tipo domestico
	Tubazione interrata per la rete di raccolta delle acque meteoriche
	Tubazione interrata per la rete di smaltimento (in pozzi disperdenti) delle acque meteoriche di seconda pioggia trattate
	Tubazione interrata per la rete di smaltimento (in subirrigazione) delle acque meteoriche di prima pioggia trattate
	Tubazione interrata di alimentazione idrica antincendio
	Pompa di alimentazione
DN 45	Idrante a parete con tubazione flessibile a lancia UNI 45
	Idrante a parete con tubazione flessibile a lancia UNI 70
	Attacco VV.F. UNI 70
	Erogatore a diluvio

Autorità Competente AIA:

PROVINCIA DI TARANTO
5° Settore - Pianificazione ed Ambiente
Via Anfiteatro, 4
74123 Taranto (TA)

Gestore:

SERVECO S.r.l.
Zona P.I.P. - Viale delle Imprese, 3
74020 Monteiasi (TA)
Telefono: +39 0995671111- Fax: +39 0995671112
C.F./P.IVA: 00788970739
Web: www.serveco.it
E.mail: serveco@serveco.it
PEC: serveco@pec.serveco.it

Installazione esistente:

Impianto complesso per lo stoccaggio (deposito preliminare e messa in riserva), trattamento fisico, raggruppamento preliminare, ricondizionamento preliminare di rifiuti urbani (ad esclusione dei rifiuti solidi urbani indifferenziati) e di rifiuti speciali, pericolosi e non pericolosi
(Codice IPPC: 5.1.b.c.d / 5.3.b.2 / 5.3.a.3 / 5.5)

Sede impianto:

Contrada "Specchia Tarantina", S.P. Martina Franco-Villa Castelli
74015 Martina Franca (TA)

Autorizzazione Integrata Ambientale:

Provincia di Taranto - Det. Dir. n. 53 del 02/08/2016

Procedimento:

RIESAME CON VALENZA DI RINNOVO DELL'AUTORIZZAZIONE
(ai sensi dell'art. 29-octies, c. 3, lett. a) del D.Lgs. 152/2006)

Allegato: 6

Titolo:
Planimetria dell'impianto con rete idrica con l'individuazione dei punti di ispezione alla rete e dei punti di scarico

Scala: 1:200 - 1:50 - 1:25

Ed.:	Rev.:	Data:	Causale:
01	00	08/10/2021	Riscontro alla Det. Dir. n. 1023 del 31/08/2021 (Provincia di Taranto), giusto Prot. n. 0029322/2021 del 06/09/2021

Consulenza ambientale:

CONSEA
Via Mottola km 2,200
Trav. Via V. Consoli
74015 Martina Franca (TA)
C.F. / P.IVA: 02188170738
Telefono: +39 080 485 66 22
Fax: +39 080 485 58 14
Web: www.consea.eu
E.mail: consea@consea.eu
PEC: consea@pec.consea.eu

I tecnici:
Dott. Ing. Francesco SEMERARO
Dott. Ing. Domenico SPECIALE

Firmato digitalmente da: SPECIALE DOMENICO
Motivo: Albo Ordine Ingg. Prov. TA - N. iscr. 3/B/a dal 21/01/2003
Data: 08/10/2021 13:33:27

Firmato digitalmente da: SEMERARO FRANCESCO
Ruolo: INGEGNERE
Descrizione: 22 ORDINE DEGLI INGEGNERI PROV. TARANTO
Data: 08/10/2021 17:47:51
Firmato digitalmente da:CHIRULLI PIETRO
VITO
Data:08/10/2021 18:20:39
documento informatico firmato digitalmente ai sensi dell'art. 24 del D.Lgs. 82/2005

Questo documento non può essere copiato, riprodotto e/o divulgato, anche in parte, senza le previste autorizzazioni ai sensi di legge.