

LABORATORIO ANALISI "STANTE" srl


Sede Amministrativa e Laboratorio Sud: Viale Virgilio, 103 74100 TARANTO - Tel 099 374045 Fax 099 374087 - C. F. e P. IVA: 00414360735
E-mail: info.ta@labstante.it - www.labstante.it

CERTIFICATO EN ISO 9001:2008 QAIC/IT/90558-A ed EN ISO 14001:2004 QAIC/IT/90558-B



CERTIFICATO LEGALE DI ANALISI CHIMICA PER MONITORAGGIO E CLASSIFICAZIONE DI ACQUE DI PRIMA PIOGGIA DOPO IMPIANTO DI TRATTAMENTO

Etichettatura e sigilli	: A cura del prelevatore
Numero del Certificato di Analisi	: AQGA/030417
Committente	: Demolizione Gallo Pietro Via Rapillo San Francesco, 146 Talsano (TA)
Produttore del refluo	: Idem
Data di ricevimento del campione	: 20/04/2017
Data di analisi	: dal 20/04/2017
Metodologie analitiche	: Vedi Certificato allegato
Data di campionamento	: 20/04/2017
Campionamento a cura di	: Gallo Pietro
Luogo di campionamento	: Pozzetto di controllo "B1" Scarico delle acque trattate dall'impianto n° 001902
Riferimenti normativi ed integrazioni	: D.Lgs 152/06 e successive modifiche
Verbale di campionamento	: a cura del prelevatore



LABORATORIO ANALISI "STANTE" srl

Sede Amministrativa e Laboratorio Sud: Viale Virgilio, 103 74100 TARANTO - Tel 099 374045 Fax 099 374087 - C. F. e P. IVA: 00414360735
E-mail: info.ta@labstante.it - www.labstante.it

CERTIFICATO EN ISO 9001:2008 QAIC/IT/90558-A ed EN ISO 14001:2004 QAIC/IT/90558-B



RISULTATI ANALITICI

Certificato : AQGA/030417

Parametro	Risultato	Unità di misura	Metodo	Limite per lo scarico sul suolo* Tab.4	Limite per lo scarico in acque superficiali* Tab.3	Limite per lo scarico in pubblica fognatura* Tab.3
pH	7,1	Unità di pH	Q100-2080	6,0-8,0	5,5 - 9,5	5,5 - 9,5
SAR	9,5			<10		
Colore	n.p. 1:20		Q100-2020		non percettibile 1:20	non percettibile 1:40
Odore	Sui generis		Q100-2070	non deve essere causa di molestie	non deve essere causa di molestie	non deve essere causa di molestie
Materiali grossolani	Assenti		Q100-visivo	assenti	assenti	assenti
Solidi sospesi totali	19	mg/L	Q100-2050	<25	< 80	≤ 200
C.O.D. (dopo 1h di Sed.) (come O2)	155	mg/L	Q100-5110	<100	< 160	≤ 500
B.O.D. 5 (come O2)	36	mg/L	Q100-5100	<20	≤ 40	≤ 250
Fosforo totale (come P)	0,7	mg/L	APAT 3020	<2	≤ 10	≤ 10
Tensioattivi tot.	<0,02	mg/L	APAT 5170/80	<0,5	≤ 2	≤ 4
Grassi ed oli animali e vegetali	11	mg/L	APAT 5160		≤ 20	≤ 40
Cloruri	181	mg/L	APAT 4020	<200	≤ 1200	≤ 1200
Solfati (come SO4--)	268	mg/L	APAT 4020	<500	≤ 1000	≤ 1000
Solfiti (come SO2)	0,18	mg/L	APAT 4150	<0,5	≤ 1	≤ 2
Solfuri (come S)	<0,1	mg/L	APAT 4160	<0,5	≤ 1	≤ 2
Cianuri totali (come CN)	<0,02	mg/L	APAT 4070		≤ 0,5	≤ 1
Fluoruri	< 0,08	mg/L	APAT 4020	<1	≤ 6	≤ 12
Azoto ammoniacale (come NH4+)	1,22	mg/L	APAT 4030		≤ 15	≤ 30
Azoto nitroso (come N)	0,19	mg/L	APAT 4020		≤ 0,6	≤ 0,6
Azoto nitrico (come N)	7,3	mg/L	APAT 4020		≤ 20	≤ 30
Idrocarburi tot.	0,23	mg/L			≤ 5	≤ 10
Alluminio	0,15	mg/L	APAT 3020	<1	<1	<2
Arsenico	<0,01	mg/L	APAT 3020	<0,05	≤ 0,5	≤ 0,5
Mercurio	< 0,001	mg/L	APAT 3200-A2		≤ 0,005	≤ 0,005
Boro	< 0,01	mg/L	APAT 3020	<0,5	≤ 2	≤ 4
Cadmio	< 0,001	mg/L	APAT 3020		≤ 0,2	≤ 0,3
Cromo tot.	< 0,01	mg/L	APAT 3020	<1	≤ 2	≤ 4
Cromo VI	< 0,01	mg/L	Q100-3080-A2		≤ 0,2	≤ 0,2
Bario	< 0,01	mg/L	APAT 3020	<10	≤ 20,0	-
Ferro	0,18	mg/L	APAT 3020	<2	≤ 2,0	≤ 4,0
Nichel	< 0,01	mg/L	APAT 3020	<0,2	≤ 2,0	≤ 4,0
Piombo	0,11	mg/L	APAT 3020	<0,1	≤ 0,2	≤ 0,3
Manganese	< 0,01	mg/L	APAT 3020	<0,2	≤ 2,0	≤ 4
Rame	0,07	mg/L	APAT 3020	<0,1	≤ 0,1	≤ 0,4
Selenio	<0,001	mg/L	APAT 3020	<0,002	≤ 0,03	≤ 0,03
Zinco	0,14	mg/L	APAT 3020	<0,5	≤ 0,5	≤ 1,0
Stagno	<0,1	mg/L	APAT 3020	<3	≤ 10	
Fenoli	< 0,01	mg/L	APAT 5070	<0,1	≤ 0,5	≤ 1,0
Cloro attivo libero	< 0,04	mg/L	APAT 4080	<0,2	≤ 0,2	≤ 0,3
Solventi organici aromatici	< 0,01	mg/L	APAT 5140	<0,01	≤ 0,2	≤ 0,4
Solventi organici azotati	< 0,01	mg/L	APAT 5140	<0,01	≤ 0,1	≤ 0,2
Aldeidi	< 0,01	mg/L	APAT 5010		≤ 1	≤ 2
Pesticidi fosforati	< 0,001	mg/L	APAT 5100		≤ 0,10	≤ 0,10
Pesticidi totali (esclusi i fosforati) tra cui:	< 0,001	mg/L	APAT 5090		≤ 0,05	≤ 0,05
- aldrin	< 0,001	mg/L			≤ 0,01	≤ 0,01
- dieldri	< 0,001	mg/L			≤ 0,01	≤ 0,01
- endrin	< 0,001	mg/L			≤ 0,002	≤ 0,002
- isodrin	< 0,001	mg/L			≤ 0,002	≤ 0,002
Escherichia coli	4300	UFC/100mL			Preferibilmente < 5000	Preferibilmente <5000



LABORATORIO ANALISI " STANTE" srl

Sede Amministrativa e Laboratorio Sud: Viale Virgilio, 103 74100 TARANTO - Tel 099 374045 Fax 099 374087 - C. F. e P. IVA: 00414360735
E-mail: info.ta@labstante.it - www.labstante.it

CERTIFICATO EN ISO 9001:2008 QAIC/IT/90558-A ed EN ISO 14001:2004 QAIC/IT/90558-B



THE EUROPEAN CHEMIST
REGISTRATION BOARD

RISULTATI ANALITICI

Certificato : AQGA/030417

Parametro	Risultato	Unità di misura	Metodo	Limite per lo scarico sul suolo* Tab.4	Limite per lo scarico in acque superficiali* Tab.3	Limite per lo scarico in pubblica fognatura* Tab.3
Saggio di tossicità su Daphnia Magna	15	%		Il campione non è accettabile quando dopo 24 ore il numero degli organismi immobili è uguale o maggiore del 50% del totale.	Il campione non è accettabile quando dopo 24 ore il numero degli organismi immobili è uguale o maggiore del 50% del totale.	Il campione non è accettabile quando dopo 24 ore il numero degli organismi immobili è uguale o maggiore del 80% del totale.

*da D.Lgs n.152/06 All. 5 alla parte terza, tab. 3 ,tab.4 e s.m.i.

n.r.= non rilevabile - n.p.= non percettibile

CLASSIFICAZIONE DELLE ACQUE REFLUE

Limitatamente alla campionatura effettuata, ed ai parametri analizzati in base alle notizie ricevute in merito alla provenienza, le acque sopra identificate **rispettano** i limiti previsti dal D. Lgs. 152/06 allegato 5 alla parte terza, tab 3 e successive modifiche ed integrazioni per lo scarico in pubblica fognatura e per lo scarico in acque superficiali.

Taranto, 27/04/2017

Dott. Eur. Chem. Aldo Stante

