



*Ministero dell'Interno*  
**COMANDO PROVINCIALE VIGILI DEL FUOCO**  
**TARANTO**  
*Ufficio Prevenzione Incendi*

PROVINCIA DI TARANTO  
5° SETTORE  
Pianificazione e Ambiente  
**74100 TARANTO**

settore.ambiente@pec.provincia.taranto.gov.it

**Allegati n. 1**

ALFA LIBRA SRL  
alfalibrasrl@pec.it

**OGGETTO:** ALFA LIBRA SRL – Istanza ai sensi dell'art. 27/bis del D.lgs. 152/06 s.m.i. per il progetto di un impianto fotovoltaico a terra della potenza di picco di 7,26 Mwp denominato "Fragagnano ex\_cava" ed opere connesse da realizzare nel Comune di Fragagnano (TA).  
**Convocazione Conferenza di Servizi conclusiva decisoria ai sensi dell'art. 14-ter della L. 241/90 s.m.i**

Con riferimento alla nota protocollo n° 0026115 del 03/08/2022 di pari oggetto, si conferma quanto già comunicato da questo Comando con nota protocollo n°8153 del 26/05/2021 che ad ogni buon fine si allega in copia.

**IL COMANDANTE**  
**DIRIGENTE SUPERIORE**  
(Ing. Alberto MAIOLO)

firmato digitalmente ai sensi del D. Lgs 7 marzo 2005 n° 82

NG/mg

Conferma Attività non soggetta a parere



*Ministero dell'Interno*  
**COMANDO PROVINCIALE VIGILI DEL FUOCO**  
**TARANTO**  
*Ufficio Prevenzione Incendi*

PROVINCIA DI TARANTO  
5° SETTORE  
Pianificazione e Ambiente  
**74100 TARANTO**

settore.ambiente@pec.provincia.taranto.gov.it

**Allegati n. 1**

ALFA LIBRA SRL  
alfalibrasrl@pec.it

**OGGETTO:** **Proponente:ALFA LIBRA SRL** – Istanza ai sensi dell'art. 27/bis del D.lgs. 152/06 relativa per il progetto di un impianto fotovoltaico a terra della potenza di picco di 7,26 Mwp denominato "Fragagnano ex cava " ed opere connesse da realizzare nel Comune di Fragagnano (TA).

**Verifica adeguatezza e completezza della documentazione presentata, ex art. 27bis co.3 del D. Lgs 152/06 smi**

.  
,

Si comunica che in data 25/05/2021 è stata acclarata al protocollo n. 8072 di questo Comando una dichiarazione a firma del sig. Giampiero GUGLIOTTA legale rappresentante della Soc. ALFA LIBRA S.R.L., che si allega in copia, con la quale dichiara la non assoggettabilità ai controlli di prevenzione incendi dell'attività in oggetto.

Ciò stante, comunica che per l'attività in questione non è richiesto l'espressione di alcun parere antincendio ai sensi del D.P.R. 151/2011.

Tanto si rappresenta onde tenere conto nell'ambito dei lavori della prossima Conferenza di Servizi.

**IL COMANDANTE**  
**DIRIGENTE SUPERIORE**  
**(PATRIZIETTI)**

firmato digitalmente ai sensi del D. Lgs 7 marzo 2005 n° 82

NG/ca

Attività non soggetta a parere

ALFA LIBRA S.R.L.  
Via Mercato, 3  
20121 – Milano (MI)  
Capitale sociale Euro 10.000 interamente sottoscritto e versato  
Indirizzo PEC: [alfalibrasrl@legalmail.it](mailto:alfalibrasrl@legalmail.it)  
Codice fiscale e n. iscrizione al Registro Imprese: 11039850968

---

**Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco di Taranto –**  
Via Scoglio del Tonno n° 25 - 74121 Taranto  
Tel. 099/7766111  
e-mail : [com.prev.taranto@cert.vigilfuoco.it](mailto:com.prev.taranto@cert.vigilfuoco.it)

c.c.

**Provincia di  
Taranto**

**Settore Pianificazione e Ambiente**  
PEC: [settore.ambiente@pec.provincia.taranto.gov.it](mailto:settore.ambiente@pec.provincia.taranto.gov.it)

**Regione Puglia**  
**Sezione Autorizzazioni Ambientali**  
PEC: [servizio.ecologia@pec.rupar.puglia.it](mailto:servizio.ecologia@pec.rupar.puglia.it)

**OGGETTO: Proponente:ALFA LIBRA SRL –** Istanza ai sensi dell'art. 27/bis del D.lgs. 152/06 relativa

per il progetto di un impianto fotovoltaico a terra della potenza di picco di 7,26 Mwp denominato "Fragagnano ex cava " ed opere connesse da realizzare nel Comune di Fragagnano (TA).

**Risposta vs. nota prot 0007287 del 13-05-2021 - Verifica adeguatezza e completezza della documentazione presentata, ex art. 27bis co.3 del D. Lgs 152/06 smi**

Con riferimento alla vostra nota prot 0007287 del 13-05-2021 si rende noto a Codesto Ente che gli impianti fotovoltaici non costituiscono attività soggette ai controlli di prevenzione incendi, da parte del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco, ai sensi dell'art. 16 del D.L.vo 139/2006, e successive modifiche ed integrazioni, e del DPR 151/2011, non rientrando tra le attività elencate nell'allegato I al richiamato DPR.

Qualora alcune attività e/o installazioni a servizio dell'Impianto Fotovoltaico possano ricadere nell'ambito delle attività elencate nell'allegato I del DPR 151/2011 verrà prodotta richiesta di valutazione del progetto, ai sensi dell'art.3 del richiamato D.P.R., per l'ottenimento del preliminare parere di conformità antincendio da intendersi quale condizione necessaria per l'inizio dei lavori di realizzazione dell'attività e/o installazione con conseguente "Segnalazione Certificata di Inizio Attività (SCIA) ai fini della sicurezza antincendio" da inoltrare al termine dei lavori.

Milano, 17/5/2021

Legale Rappresentante

