



Ministero dell'Interno

**COMANDO PROVINCIALE VIGILI DEL FUOCO
TARANTO**

Ufficio Prevenzione Incendi e Polizia Giudiziaria

A: Provincia di Taranto
Settore Pianificazione ed Ambiente
protocollo.generale@pec.provincia.taranto.gov.it

OGGETTO: Conferenza di Servizi sincrona del 28/01/2021, art. 14/ter della L. 241/90 s.m.i.
Ditta: DANIELE AMBIENTE S.r.l.
Indirizzo dell'attività: via Statte-Taranto – Zona Industriale del Comune di Statte
Descrizione attività principale: Impianto per la disgregazione di pneumatici fuori uso
Attività di cui al D.P.R. n.151/2011: 43.3.C, 43.2.C
PRATICA N: 43768

In riferimento al procedimento di cui all'oggetto, come anticipato dal Funzionario incaricato DV Terenzio VENTURA in sede di conferenza di servizi, convocata da Codesta Amministrazione con nota prot. n. 1011 del 13/01/2021, si conferma il parere formulato da questo Comando con nota protocollo n. 16837 del 07/12/2020, che ad ogni buon fine si allega in copia.

In caso di modifiche, rispetto al progetto sottoposto alla valutazione di questo Comando e per il quale è stato rilasciato il predetto parere, il titolare dell'attività dovrà riavviare le procedure previste all'art.3 del D.P.R. n.151/2011 secondo le modalità di cui al D.M. 07/08/2012.

Il Funzionario incaricato
DV Terenzio VENTURA
Firmato digitalmente secondo Legge

IL COMANDANTE PROVINCIALE

DIRIGENTE SUPERIORE
Dott. Ing. Pierpaolo PATRIZIETTI
Firmato digitalmente secondo Legge

E
Provincia di Taranto
Protocollo N.0003192/2021 del 31/01/2021



Ministero dell'Interno

COMANDO PROVINCIALE VIGILI DEL FUOCO

TARANTO

Ufficio Prevenzione Incendi e Polizia Giudiziaria

PI-3.1.1 trasmissione VP favorevole

Taranto, 07/12/2020

Al SUAP del Comune di STATTE

Prot.n. 16077

Allegati n. 1

Al Responsabile dell'attività

OGGETTO: Valutazione del progetto ex art.3 del D.P.R. 151/2011. **Trasmissione parere di conformità antincendio.**

Istanza del 05/11/2020

Ditta: Daniele Ambiente S.r.l.

Indirizzo dell'attività: via Taranto Z.I. - STATTE

Descrizione attività principale: Impianto per la disgregazione dei pneumatici

Attività di cui al D.P.R. 151/2011: 43.3.C - 43.2.C.

PRATICA N: 43768

Questo Comando, con riferimento alla istanza inerente l'oggetto ed in ottemperanza a quanto previsto dall'art. 3 del D.P.R. 01.08.2011 n. 151,

- visto il parere espresso dal responsabile della verifica e controllo dell'attuazione delle norme di prevenzione incendi DV Terenzio VENTURA allegato e facente parte integrante del presente provvedimento;
- accertata la regolarità del procedimento amministrativo da parte del responsabile del Procedimento ex art.5 della legge n.241/90;

comunica che il progetto, presentato a firma del professionista Ing. Nicola BRADASCIO ai sensi dell'art.3 comma 3 del D.P.R. n.151/2011, **è conforme** alle vigenti norme di prevenzione incendi ovvero ai criteri tecnici di prevenzione incendi.

Nel trasmettere il suddetto parere, si fa presente che, prima dell'inizio dell'attività, il titolare è tenuto a presentare a questo Comando la Segnalazione Certificata di Inizio Attività (**SCIA**), prevista al comma 1 dell'art.4 del D.P.R. n.151/2011, secondo le modalità riportate all'art.4 del Decreto Ministero dell'Interno 07/08/2012 "Disposizioni relative alle modalità di presentazione delle istanze concernenti i procedimenti di prevenzione incendi e alla documentazione da allegare, ai sensi dell'articolo 2, comma 7, del decreto del Presidente della Repubblica 1° agosto 2011, n. 151." corredata dalla seguente documentazione tecnico-amministrativa:

- una **dichiarazione sostitutiva dell'atto notorio** con la quale il titolare dell'attività segnala l'inizio della stessa (**mod. PIN 2 - SCIA**);
- un'**asseverazione** con la quale un tecnico abilitato attesta la conformità dell'opera alla regola tecnica e, ove previsto, al progetto approvato da questo Comando provinciale (**mod. PIN 2.1 - ASSEVERAZIONE**);
- **le certificazioni e dichiarazioni riportate all'allegato II del D.M. 07/08/2012**, atte a comprovare che gli elementi costruttivi, i prodotti, i materiali, le attrezzature, i dispositivi, gli

E
Provincia di Taranto
Protocollo N.0003192/2021 del 31/01/2021

impianti e i componenti d'impianto rilevanti ai fini della sicurezza in caso d'incendio sono stati realizzati, installati o posti in opera in conformità alla vigente normativa in materia di sicurezza antincendi;

- **Attestato di versamento** effettuato a favore della Tesoreria provinciale dello Stato ai sensi dell'art.23 del d.lgs. 139/2006.

La modulistica citata è reperibile sul sito istituzionale del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco www.vigilfuoco.it.

Il Responsabile della verifica e controllo

(DV Terenzio VENTURA)

Firmato digitalmente secondo Legge

IL COMANDANTE PROVINCIALE

DIRIGENTE SUPERIORE

(Dott. Ing. Pierpaolo PATRIZIETTI)

Firmato digitalmente secondo Legge



Ministero dell'Interno
COMANDO PROVINCIALE VIGILI DEL FUOCO
TARANTO

Ufficio Prevenzione Incendi e Polizia Giudiziaria

PI-3.1 VP favorevole

OGGETTO: Valutazione del progetto ex art.3 del D.P.R. 151/2011. **parere di conformità antincendio.**
Istanza del 05/11/2020
Ditta: Daniele Ambiente S.r.l.
Indirizzo dell'attività: via Taranto Z.I. - STATTE
Descrizione attività principale: Impianto per la disgregazione dei pneumatici
Attività di cui al D.P.R. 151/2011: 43.3.C – 43.2.C.
PRATICA N: 43768

Con riferimento all'istanza indicata in oggetto, il sottoscritto DV Terenzio VENTURA in qualità di responsabile della verifica e controllo dell'attuazione delle norme di prevenzione incendi, ha esaminato per quanto di competenza e ai soli fini della prevenzione incendi gli elaborati tecnici presentati con l'istanza di cui all'oggetto.

Premesso che, per quanto non esplicitamente rilevabile dalla documentazione tecnico progettuale allegata all'istanza, deve essere integralmente osservata la regola tecnica di prevenzione incendi ed i criteri di sicurezza antincendi in vigore, si esprime parere favorevole al progetto presentato, a condizione che sia tenuto conto delle seguenti ulteriori indicazioni correttive, con particolare riferimento al D.M. 03/08/2015 s.m.i.:

- 1) Alimentazione idrica superiore secondo le previsioni di cui al par. S.6.8.2;
- 2) Posizionamento nella porzione superiore delle aperture di smaltimento (par. S.8.5.3);
- 3) valutazione inerente la protezione dalle scariche atmosferiche.

Qualsiasi successiva variante comportante aggravio del rischio e rilevante ai fini della sicurezza antincendio dovrà essere sottoposta a preventiva approvazione secondo quanto previsto all'art.3 del D.P.R. n.151/2011.

Il Responsabile della verifica e controllo
(DV Terenzio VENTURA)
Firmato digitalmente secondo Legge