
COMUNE DI TARANTO
STUDIO TECNICO
ING. CALIALO LIPPO
Via Regina Margherita n.139
Cap 128 200 TARANTO
Tel. 099 4584 - 7 linee
Fax 099 4584 - 4
Cell. 338 9 765020
Cod. Fisc. CLLLPP 63B01 E882Y
P.I. 01174000 - 7
studio@calialo.it
www.calialo.it
Committente:
Unità di Misura S.r.l.
Via Manduria, 20 – 20143 Milano
Oggetto:
NUOVO IMPIANTO DI TRATTAMENTO RIFIUTI PLASTICI NON PERICOLOSI PER LA PRODUZIONE DI SECONDARY REDUCING AGENT (SRA) DA REALIZZARSI IN LOCALITA' "PANTANO" LITORANEA JONICA S.S. 106 km9
Tipo Elaborato: ELABORATI GRAFICI
LAYOUT PREVENZIONE INCENDI
N. Tavola: 02VF
COORDINATE DEL PROGETTO
Nome: ATTIVITA' N. 44.3.C e 13.1.A
Riferimento: AI SENSI DEL DPR 151/11
Scala: NO, MOBILE MIRELLI
Data: MAGGIO 2020
Disegnato: MOLLETTA V.
Scala: 1:100
NO, CALIALO LIPPO
LEGENDA SIMBOLI
Segnaletica Antiincendio
Lampada di Emergenza
Estintore a CO2
IDRANTE A MURO UNITO E UNI45
Via di Fuga Verso Fuori
Via di Fuga Verso il Basso
Via di Fuga Ciclopedonale
STRUTTURA REI 60
Armadio autoprotetto UNI 70 COLLEGATO A COLONNA A SECCO
Pulsante disaggiustamento impianto elettrico
ARRIVO TUBAZIONE GAS METANO A SERVIZIO DEI COGENERATORI
COMUNE DI TARANTO
LOCALE ANTINCENDIO CON SERBATOIO FUORI TERRA CAPIENZA 654 MC
SERBATOIO DI GASOLIO 3 MC
PESA
UFFICI
SPOGLIATOI
AREA STOCCAGGIO SCARTI METALLICI ED INERTI ENTRO CASSONI SCARRABILI
TETTOIA STOCCAGGIO RIFIUTI PLASTICI IN INGRESSO
CABINA ELETTRICA INTERNA CON LOCALE QUADRI ELETTRICI
APERTURA PERMANENTE
LUOGO SICURO
UNI 70
UNI 45
400
setto divisorio per rallentamento propagazione fiamma
AREA PROTETTA CON IMPIANTO SPRINKLER
ASSORBITORE TORRE EVAPORATIVA
COLLETTORE ACQUA CALDA/FREDDA
UTA
APERTURE DI EVACUAZIONE FUMO SU PROSPETTI
COGENERATORE 2
COGENERATORE 1
AREA STOCCAGGIO MATERIALI PLASTICI FINITI ENTRO SILOS PER SCARICO SU MEZZI
AREA STOCCAGGIO MATERIALI PLASTICI FINITI ENTRO CASSONI SCARRABILI
CABINA ELETTRICA INTERNA CON LOCALE QUADRI ELETTRICI DA COGENERATORI
CABINA ELETTRICA ARRIVO ENEL