



- ELENCO PRINCIPALI COMPONENTI**
1. COMBUSTORE A LETTO FLUIDO E SISTEMI ASSIURI
 2. GENERATORE DI VAPORE E SISTEMI ASSIURI
 3. TURBINA A VAPORE E GENERATORE ELETTRICO
 4. CONDENSATORE E CIRCUITO VUOTO
 5. DECARBONATORE
 6. IMPIANTO PRODUZIONE ACQUA RIMMEDIATA
 7. IMPIANTO TRASPORTO E STOCCAGGIO ACQUA DI POZZO
 8. MONITORIZZAZIONE CIR
 9. TRATTAMENTO FUORI
 10. IMPIANTO TRATTAMENTO ACQUE RECLUE
 11. IMPIANTO TRASPORTO E STOCCAGGIO GENERI
 12. SCR

Il Bilancio è da intendersi come preliminare e dovrà essere revisionato a seguito dell'approvvigionamento dei principali macchinari.

CARICO NOMINALE 100 % - Tamb = 20 °C

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40
PORTATA	kg/h	11.600	140	110	0	86.925	86.925	14.740	0	845	232	250	350	111.470	10	240	110.270	345	1000	0	1.345	1.345	0	0	56.200	315	56.005	4.808	3.201	47.839	3.673	613	52.125	52.125	52.125	57.165	57.165			
	m ³ /h	-	-	-	0	67.280	67.384	11.430	0	-	-	-	85.880	-	-	85.300	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
PRESIONE	bar(g)	AMB	AMB	AMB	AMB	0	AMB	1.1	AMB	0	32	3.13	AMB	0,99	AMB	AMB	0,98	AMB	AMB	0	AMB	AMB	0	AMB	AMB	46	44	44	3,3	0,64	0,1	0,1	1	12	11	10	3,13	62		
TEMPERATURA	°C	AMB	AMB	AMB	0	AMB	35	AMB	0	266,4	135	AMB	200	169	AMB	AMB	169	400	169	0	169	AMB	0	169	AMB	400	395	395	153,9	87,6	45,8	45,8	20	45,7	50,6	84,6	135,0	138,5		
ENTALPIA	kJ/kg	15.000	-	-	-	41.900	19,5	34,3	19,5	0	1166,8	2726,5	-	-	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			